


BETRIEBSMittel - KENNZEICHNUNG



- ZÄHLNUMMER BETRIEBSMittel
- KENNBUCHSTABE BETRIEBSMittel
- ZÄHLNUMMER ORT
- KENNBUCHSTABE 2 ORT (SIEHE TABELLE 3)
- KENNBUCHSTABE 1 ORT (SIEHE TABELLE 2)
- ZÄHLNUMMER ANLAGE
- KENNBUCHSTABE 2 ANLAGE (SIEHE TABELLE 1)
- KENNBUCHSTABE 1 ANLAGE (SIEHE TABELLE 1)

KLEMMENLEISTEN- BEZEICHNUNGEN:

- X1 = LEISTUNG
- X2 = MESSUNG
- X3 = STEUERUNG
- X4 = MELDUNG normal
- X5 = MELDUNG SPS/PLC

DIN 40719 TEIL 2

KENNBUCHSTABEN FÜR DIE KENNZEICHNUNG DER SPANNUNGSEBENEN < 1KV IM KENNZEICHNUNGSBLOCK "ANLAGE", 2. ABSCHNITT, 2. ALPHABETISCHE DATENSTELLE, WENN FÜR DIE 1. ALPHABETISCHE DATENSTELLE DER KENNBUCHSTABE N FESTGELEGT IST

KENNBUCHSTABE	Benennung
N	ANLAGEN < 1KV
NA	500 - 1000V DS, WS
NB	500 - 1000V DS, WS
NC	500 - 1000V DS, WS
ND	-
NE	380/220V
NF	380/220V DS, WS
NG	380/220V DS, WS
NH	380/220V DS, WS
NJ	-
NK	220/110V GS
NL	220/110V GS
NM	220/110V GS
NN	220/110V GS
NP	-
NQ	60/48V GS
NR	60/48V GS
NS	60/48V GS
NT	-
NU	24/12V GS
NV	24/12V GS
NW	24/12V GS
NX	-
NY	-
NZ	-

TABELLE 1

KENNBUCHSTABEN FÜR DIE KENNZEICHNUNG AUFSTELLUNGORTEN IM KENNZEICHNUNGSBLOCK "ORT", 4. ABSCHNITT, 1. ALPHABETISCHE DATENSTELLE

AUSZUGSWEISE:

KENNBUCHSTABE	Benennung
A	-
N	< 1KV FELDER
P	PULTE
Q	SCHRÄNKE FÜR MESSUNG UND ZÄHLUNG
R	FÜR SCHUTZEINRICHTUNGEN
S	SCHRÄNKE DEZENTRAL
T	UMSPANNER
U	SCHRÄNKE FÜR STEUER-, RÜCKMELDE- UND HILFSEINRICHTUNGEN
V	RANGIERVERTEILER
W	WARTENTAFELN
X	SCHRÄNKE FÜR EINRICHTUNGEN WIE Z. B. GEFAHREMELDUNG, PROZESSRECHNER
Y	SCHRÄNKE FÜR NACHRICHTENTECHNIK
Z	-

TABELLE 2

KENNBUCHSTABEN FÜR DIE KENNZEICHNUNG DES VERWENDUNGSZWECKES DES KENNZEICHNUNGSBLOCK "ORT", 4. ABSCHNITT, 2. ALPHABETISCHE DATENSTELLE

KENNBUCHSTABE	Benennung
A	LEISTUNGSSCHALTER-ZUBEHÖR
B	VERVIELFACHEN, UMSETZEN, ENTKOPPELN
C	WANDLERZUBEHÖR
D	DRUCKLUFT, HYDRAULIK
E	-
F	-
G	-
H	-
J	AUTOMATIK, REGELUNG
K	-
L	NETZNACHBLIDUNG, SPANNUNGS-AUSWAHL
M	MESSUNG
N	EIGENBEDARF
P	SCHREIBER
Q	ZÄHLUNG
R	SCHUTZ
S	SYNCHRONISIERUNG
T	HILFSEINRICHTUNGEN
U	UMSPANNER
V	SAMMEL-, ZWISCHEN- GENERALLEISTEN USW.
W	ANZEIGE, BEDIENUNG, ÜBERWACHUNG
X	GEFÄHRENMELDUNG
Y	-
Z	-

TABELLE 3

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

CAE-EPLAN Vers. 5.70.4
Plot -Dat. 28.02.2006
Formular - BAR_D121

Datum		09.02.2006		Bi schof und Klei n GmbH & Co. KG				Unterlagenverzeichnis		3227-4500112645		= Allg.			
Name		KST		3227PA2EY-NSHV				Betriebsmittel -		vom 02. Feb. 2006		+		BI . 6	
Gepr.		Thi ée						kennzeichnung				108487		41158. UVZ-3	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Urspr.	Ers. f.	Ers. d.					15 BI .			