Reihenklemmen-Typ für

Klemme ..... Klemme .....
Klemme ..... Klemme .....

Leitungs-Typ für

Klemme ..... Klemme .....
Klemme ..... Klemme .....

Allgemeine Hinweise

Gerätekommentar	Kabelbezeichnung	-23W1 NYM-J 3x1,5 mm²	-23W2 NYM-J 3x1,5 mm²	-23W3 NYM-J 3x1,5 mm²	-23W4 NYM-J 4x1,5 mm²	-23W5 NYM-J 5x1,5 mm²	-24W1 NYM-J 3x1,5 mm²	-24W2 NYM-J 4x1,5 mm²	-24W3 NYM-J 4x1,5 mm²			Zielzeichen (extern) Anlage/Funktion	Ort	BMK	Ans.	Anschlussleiste Klemmennummer	Brücken- o. Drahtverbindung	Klemmenkommentar	Querverweis zum Stromlaufplan	Zielzeichen (intern) Anlage/Funktion	Ort	BMK	Ans.	Kabelbezeichnung	
																Leiste: -X3									
																Anzahl: 29									
Zuluftklappe 1		1												-23M1	1	1			/23.2			-23K1	14		X
"		2												-23M1	2	2			/23.2			24V/V1			X
"		3												-23M1	3	3		PE	/23.2			PE			X
Zuluftklappe 2			1											-23M2	1	4			/23.3			-23K1	24		X
"			2											-23M2	2	5			/23.3			24V/V1			X
"			3											-23M2	3	6		PE	/23.3			PE			X
Zuluftklappe 3				1										-23M3	1	7			/23.4			-23K1	34		X
"				2										-23M3	2	8			/23.4			24V/V1			X
"				3										-23M3	3	9		PE	/23.4			PE			X
Zuluftklappe 4					1									-23M4	1	10			/23.5			-23K1	44		X
"					2									-23M4	2	11			/23.5			24V/V1			X
"					3									-23M4	3	12			/23.5			-23K1	42		X
"					4									-23M4	4	13		PE	/23.5			PE			X
Zuluftklappe 5										X				-23M5	1	14			/23.6			-23K2	34		X
"						2								-23M5	2	15			/23.6			-23K2	32		X
"						3								-23M5	3	16			/23.6			24V/V1			X
"						4								-23M5	4	17			/23.6			-23K2	44		X
"						1								-23M5	5	18		PE	/23.7			PE			X
Zuluftklappe 6										X				-24M1	1	19			/24.2			-24K1	14		X
"							2							-24M1	2	20			/24.2			24V/V1			X
"							3							-24M1	3	21		PE	/24.2			PE			X
Zuluftklappe 7										X				-24M2	1	22			/24.3			-24K1	24		X
"								2						-24M2	2	23			/24.3			24V/V1			X
"								4						-24M2	3	24		PE	/24.3			PE			X
Zuluftklappe 8										X				-24M3	1	25			/24.5			-24K1	34		X
"									2					-24M3	2	26			/24.5			-24K1	32		X
"									3					-24M3	3	27			/24.6			24V/V1			X
"									4					-24M3	4	28			/24.6			-24K1	44		X
"									5					-24M3	5	29		PE	/24.6			PE			X

N-Schiene:

PE-PEN-Schiene:

c	Plotdatum	10.01.2012		Datum	10.01.2012	Kunde		Klemmenplan: Klemmenplan	Projekt	=IS01	Blatt-Nr.
b				Bearb.						+SF01	KPL-2
a				Gepr.							
	Änderung	Datum	Name	Norm		Ersatz durch:	Ersatz für:	Ursprung:	Lüftung	0000000=IS01	von KPL-