

Zeile	Status	Kat...	Nummer	Seite	BMK	Meldungstext	Erledigt	Erzeugt von	X / Y
1		H	003023	=ST+UV/1	=ST+UV-W01	Widerspruch zwischen Artikelmenge und Einstellung zur Summierung der Kabellängen.	<input type="checkbox"/>	de.eplan	56/84
2		W	017003		=ST+UV-F1	Falscher Kennbuchstabe.	<input type="checkbox"/>	de.eplan	0/0

Fehlermeldung vor dem Platzieren im Schaltschrank

Zeile	Status	Kat...	Nummer	Seite	BMK	Meldungstext	Erledigt	Erzeugt von	X / Y
1		F	003011	=ST+UV/1	=ST+UV-W6	Zu viele Adern.	<input type="checkbox"/>	de.eplan	274/198
2		H	003023	=ST+UV/1	=ST+UV-W01	Widerspruch zwischen Artikelmenge und Einstellung zur Summierung der Kabellängen.	<input type="checkbox"/>	de.eplan	56/84
3		H	005012	=ST+UV/1	=ST+UV-W6	Mehrere Verbindungsdefinitionspunkte auf einer Verbindung	<input type="checkbox"/>	de.eplan	276/216
4		H	005012	=ST+UV/1	=ST+UV-W6	Mehrere Verbindungsdefinitionspunkte auf einer Verbindung	<input type="checkbox"/>	de.eplan	292/216
5		H	005012	=ST+UV/1	=ST+UV-W6	Mehrere Verbindungsdefinitionspunkte auf einer Verbindung	<input type="checkbox"/>	de.eplan	284/216
6		W	005018	=ST+UV/1	=ST+UV-W6	Widerspruch zwischen mehreren Verbindungsdefinitionspunkten auf einer Verbindung	<input type="checkbox"/>	de.eplan	276/216
7		W	005018	=ST+UV/1	=ST+UV-W6	Widerspruch zwischen mehreren Verbindungsdefinitionspunkten auf einer Verbindung	<input type="checkbox"/>	de.eplan	292/216
8		W	005018	=ST+UV/1	=ST+UV-W6	Widerspruch zwischen mehreren Verbindungsdefinitionspunkten auf einer Verbindung	<input type="checkbox"/>	de.eplan	284/216
9		F	007001	=ST+UV/1	=ST+UV-W6	Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt wer	<input type="checkbox"/>	de.eplan	274/198
10		F	012004	=EB1+ETM/2	=EB1+ETM-Q1	Die Abmessungen der Artikelplatzierung entsprechen nicht den Abmessungen des Artikels.	<input type="checkbox"/>	de.eplan	514.856
11		F	012008	=EB1+ETM/2	=EB1+ETM-Q1	Das Strukturkennzeichen entspricht nicht dem der Montageplatte.	<input type="checkbox"/>	de.eplan	514.856
12		H	012010	=EB1+ETM/2	=EB1+ETM-Q1	Bauteil auf der Montageplatte ohne Darstellung im Schaltplan	<input type="checkbox"/>	de.eplan	514.856
13		W	017003		=ST+UV-F1	Falscher Kennbuchstabe.	<input type="checkbox"/>	de.eplan	0/0
14		W	017003	=EB1+ETM/2	=EB1+ETM-Q1	Falscher Kennbuchstabe.	<input type="checkbox"/>	de.eplan	514.856

Fehlermeldung bei beginnender Platzierung (bereits bei einem Gerät)

Das ist der Schaltschrankaufbaunavi. Platziert habe ich lediglich den SOCOMEC. Der bleibt in den „Nicht platzierten“ stehen (-Q01), erscheint aber gleichzeitig mit anderem BMK (-Q1) in den „Fehlerhaft platzierten“.

