

WC Vorraum (Damen)	
Gebäude: Neubau	Ebene: -01
Zone:	Nummer: N.S.132
Winter: 20°	HL: 0 W
Sommer: 26°	KL:
Zuluft (SUP):	0 m <sup>3</sup> /h
Abluft (ETA):	200 m <sup>3</sup> /h

Wird bei PDF, PLT und Plotterausdruck korrekt dargestellt

### Hintergrundschraffung nicht transparent

Wird bei PDF, PLT und Plotterausdruck korrekt dargestellt

Gebäude:	Ebene:
Zone:	Nummer:
Winter:	HL:
Sommer:	KL:
Zuluft (SUP):	
Abluft (ETA):	
Entrauchung (SEH):	
Nachströmung (SRO):	

BSK DN100
40 m <sup>3</sup> /h
BPOLP-NS047A431-A08K054-001

LA08
80 m <sup>3</sup> /h; 2,8 m/s
DN100

### Hintergrundschraffung transparent 65

Wird bei PDF korrekt dargestellt

Bei Plotterausdruck und PLT keine Darstellung

TVA DN100
40 m <sup>3</sup> /h