

Klemmenplan										
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	BLATT PFAD	ANSCHLUSS	KLEMMENLEISTE BEZEICHNUNG / TYP	KABEL BEZEICHNUNG / TYP	Sh = Schirm ADER	ZIELBEZEICHNUNG				
						ANSCHLUSS	FUNKTION			
			-1X2	-200807222x450m02Sh						
	1.4E	4	Trennklemme 2.5mm2		ws	+EXT-1B4	B	RAUM-TEMP.2		
	1.4E	5	Trennklemme 2.5mm2		b1	+EXT-1B4	M	RAUM-TEMP.2		
	1.5E	6	Trennklemme 2.5mm2		b1					
B			-1X7							
	1.7E	1	Trennklemme 2.5mm2		ws	+20GRa204-1B7	1	RAUM-TEMP.		
	1.7E	2	Trennklemme 2.5mm2		b1	+20GRa204-1B7	2	RAUM-TEMP.		
	1.8E	3	Trennklemme 2.5mm2		tk	+20GRa204-1B7	2	RAUM-TEMP.		
				-2X4						
	2.4E	1	Trennklemme 2.5mm2		ws	+EXT-2B4	B	AUSSEN-TEMP.		
	2.4E	2	Trennklemme 2.5mm2		b1	+EXT-2B4	M	AUSSEN-TEMP.		
	2.5E	3	Trennklemme 2.5mm2		b1					
C			-8X2							
	8.2D	U	Reihenklemme 4mm2		1	+EXT-8M2	U	FC SEKUNDÄR-PUMPE		
	8.2D	V	Reihenklemme 4mm2		1	+EXT-8M2	V	FC SEKUNDÄR-PUMPE		
	8.2D	W	Reihenklemme 4mm2		2	+EXT-8M2	W	FC SEKUNDÄR-PUMPE		
8.3D	PE	Schutzleiterklemme 4mm2		3	+EXT-8M2	PE	FC SEKUNDÄR-PUMPE			
			-8X8							
	8.8D	1	Trennklemme 4mm2		1	+EXT-8M2.1	1	FC SEKUNDÄR-PUMPE		
	8.8D	2	Trennklemme 4mm2		1	+EXT-8M2.1	2	FC SEKUNDÄR-PUMPE		
D			-20X2							
	20.2D	U	Reihenklemme 4mm2		1	+EXT-20M2	U	FC SEKUNDÄR-PUMPE		
	20.2D	V	Reihenklemme 4mm2		1	+EXT-20M2	V	FC SEKUNDÄR-PUMPE		
	20.2D	W	Reihenklemme 4mm2		2	+EXT-20M2	W	FC SEKUNDÄR-PUMPE		
	20.3D	PE	Schutzleiterklemme 4mm2		3	+EXT-20M2	PE	FC SEKUNDÄR-PUMPE		
			-20X8							
	20.8D	1	Trennklemme 4mm2		1	+EXT-20M2.1	1	FC SEKUNDÄR-PUMPE		
	20.8D	2	Trennklemme 4mm2		1	+EXT-20M2.1	2	FC SEKUNDÄR-PUMPE		
E										
F										

Index	Datum	Name / Visum	Datum	29.09.04	VARIABLE 0	 <small>ENGINEERING &amp; SOFTWARE CH-8245 Feuerthalen Tel.052 647 64 64</small>	VARIABLE 2	Zeichnungs Nr.	=
a			Bearb.	VARIABLE 9	VARIABLE 1		VARIABLE 3	VARIABLE 7	+
b			Gepr.				KLEMMENPLAN	Schema Nr.	Version
c			Norm	Urspr.	Ers.f.		Ers.d.	VARIABLE 6	V 8
d								Blatt	2
								n.Bl.	