

Lfd.Nr.	Kabelname	Kabeltyp	Bezeichnung	von	nach	Feldgerät
1	-W002	NYM-J 4G2,5	PVC-Mantelleitung	=ISP1+L-1X1	=ISP1+L-7U1	
2	-W003	J-Y(S+Y) 6x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-7U1	=ISP1+L-1X2	
3	-W005	Ölflex Classic 100CY 4G1,5	EMV-Anschlußleitung	=ISP1+L-7U1	=ISP1+L-7M1	
4	-W006	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-7U1	=ISP1+L-7M1	
5	-W009	NYM-J 4G2,5	PVC-Mantelleitung	=ISP1+L-1X1	=ISP1+L-8U1	
6	-W010	J-Y(S+Y) 6x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-8U1	=ISP1+L-1X2	
7	-W012	Ölflex Classic 100CY 4G1,5	EMV-Anschlußleitung	=ISP1+L-8U1	=ISP1+L-8M1	
8	-W013	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-8U1	=ISP1+L-8M1	
9	-W015	J-Y(S+Y) 4x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-1X2	=ISP1+L-11S1	
10	-W016	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-11S1	=ISP1+L-11Y1	
11	-W017	J-Y(S+Y) 4x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X2	=ISP1+L-9Y1	
12	-W018	J-Y(S+Y) 4x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-9A1	=ISP1+L-9Y2	
13	-W019	J-Y(S+Y) 4x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X2	=ISP1+L-12Y1	
14	-W020	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X2	=ISP1+L-14S1	
15	-W021	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-14A1	=ISP1+L-14S2	
16	-W022	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-59A1	=ISP1+L-59B1	
17	-W023	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X3	=ISP1+L-59B3	
18	-W024	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X3	=ISP1+L-59B2	
19	-W025	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X3	=ISP1+L-59B4	
20	-W026	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X3	=ISP1+L-59B5	
21	-W027	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X3	=ISP1+L-59B6	
22	-W028	NYM-J 3G1,5	PVC-Mantelleitung	=ISP1+L-1X1	=ISP1+L-10A1	
23	-W029	NYM-J 4G2,5	PVC-Mantelleitung	=ISP1+L-1X1	=ISP1+L-17U1	
24	-W030	J-Y(S+Y) 6x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-1X2	=ISP1+L-17U1	
25	-W032	Ölflex Classic 100CY 4G1,5	EMV-Anschlußleitung	=ISP1+L-17U1	=ISP1+L-17M1	
26	-W033	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-17U1	=ISP1+L-17M1	
27	-W036	NYM-J 4G2,5	PVC-Mantelleitung	=ISP1+L-1X1	=ISP1+L-18U1	
28	-W037	J-Y(S+Y) 6x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-1X2	=ISP1+L-18U1	
29	-W039	Ölflex Classic 100CY 4G1,5	EMV-Anschlußleitung	=ISP1+L-18U1	=ISP1+L-18M1	
30	-W040	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-18U1	=ISP1+L-18M1	
31	-W042	J-Y(S+Y) 4x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-1X2	=ISP1+L-21S1	
32	-W043	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-21S1	=ISP1+L-21Y1	
33	-W044	J-Y(S+Y) 4x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X2	=ISP1+L-19Y1	
34	-W045	J-Y(S+Y) 4x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-19A1	=ISP1+L-19Y2	
35	-W046	J-Y(S+Y) 4x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X2	=ISP1+L-22Y1	
36	-W047	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X2	=ISP1+L-24S1	
37	-W048	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-24A1	=ISP1+L-24S2	
38	-W049	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X3	=ISP1+L-60B2	
39	-W050	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X3	=ISP1+L-60B1	
40	-W051	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X3	=ISP1+L-60B3	
41	-W052	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X3	=ISP1+L-60B4	
42	-W053	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-2X3	=ISP1+L-60B5	
43	-W054	NYM-J 3G1,5	PVC-Mantelleitung	=ISP1+L-1X1	=ISP1+L-20A1	
44	-W055	NYM-J 4G2,5	PVC-Mantelleitung	=ISP1+L-1X1	=ISP1+L-27U1	
45	-W056	J-Y(S+Y) 6x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-1X2	=ISP1+L-27U1	
46	-W058	Ölflex Classic 100CY 4G1,5	EMV-Anschlußleitung	=ISP1+L-27U1	=ISP1+L-27M1	
47	-W059	J-Y(S+Y) 2x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-27U1	=ISP1+L-27M1	
48	-W062	NYM-J 4G2,5	PVC-Mantelleitung	=ISP1+L-1X1	=ISP1+L-28U1	
49	-W063	J-Y(S+Y) 6x2x0,8	Fernmeldeleitung	=ISP1+L-1X2	=ISP1+L-28U1	
50	-W065	Ölflex Classic 100CY 4G1,5	EMV-Anschlußleitung	=ISP1+L-28U1	=ISP1+L-28M1	

c			Datum	12.01.2011	NOWUS Automatisierungstechnik GmbH Scheidebuschstr.26 39126 Magdeburg Tel.: 0391-5057590 /Fax.: 0391-503123	Kabelliste Wohnanlage Lüftung	Test	=ISP1 +L	Kabelliste	Blatt 130 von 81
b		Bearb.	Scholz							
a		Gepr.								
Änderung	Datum	Name	Norm							