

# applications & TOOLS

**Hauptschützensteuerung mittels freier  
Funktionsbausteine für MICROMASTER 4,  
SINAMICS G120 & SINAMICS G120D**

**SIEMENS**

Hauptschützensteuerung mittels freier Funktionsbausteine für  
MICROMASTER 4, SINAMICS G120 & SINAMICS G120D

ID-Nr: 22078212

## Hinweis

Die Applikationsbeispiele sind unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit hinsichtlich Konfiguration und Ausstattung sowie jeglicher Eventualitäten. Die Applikationsbeispiele stellen keine kundenspezifische Lösungen dar, sondern sollen lediglich Hilfestellung bieten bei typischen Aufgabenstellungen. Sie sind für den sachgemäßen Betrieb der beschriebenen Produkte selbst verantwortlich. Diese Applikationsbeispiele entheben Sie nicht der Verpflichtung zu sicherem Umgang bei Anwendung, Installation, Betrieb und Wartung. Durch Nutzung dieser Applikationsbeispiele erkennen Sie an, dass Siemens über die beschriebene Haftungsregelung hinaus nicht für etwaige Schäden haftbar gemacht werden kann. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an diesen Applikationsbeispielen jederzeit ohne Ankündigung durchzuführen. Bei Abweichungen zwischen den Vorschlägen in diesen Applikationsbeispiel und anderen Siemens Publikationen, wie z.B. Katalogen, hat der Inhalt der anderen Dokumentation Vorrang.

## Gewährleistung, Haftung und Support

Für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen übernehmen wir keine Gewähr.

Unsere Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund, für durch die Verwendung der in diesem Applikationsbeispiel beschriebenen Beispiele, Hinweise, Programme, Projektierungs- und Leistungsdaten usw. verursachte Schäden ist ausgeschlossen, soweit nicht z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz in Fällen des Vorsatzes, der grober Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit einer Sache, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend haftet wird. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend haftet wird. Eine Änderung der Beweislast zu Ihrem Nachteil ist hiermit nicht verbunden.

**Copyright© 2008 Siemens A&D. Weitergabe oder Vervielfältigung dieser Applikationsbeispiele oder Auszüge daraus sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich von Siemens A&D zugestanden.**

Bei Anregungen zu diesem Beitrag wenden Sie sich bitte über folgende E-Mail-Adresse an uns:

<mailto:sdsupport.aud@siemens.com>

## Vorwort

### Ziel der Applikation

In dieser Applikation wird eine Schaltung beschrieben, die dem Umrichter das selbstständige Zuschalten des Hauptschützes (HS) sowie die Automatische Freigabe für den Betrieb des Frequenzumrichters (FU) bietet.

### Vorteile dieser Applikation

Es ist kein zusätzlicher Steuerungsaufwand durch externe Komponenten notwendig, um die zeitlich richtige Ablaufsteuerung zu gewährleisten.

### Abgrenzung

Diese Applikation enthält keine Beschreibung

- der Grundinbetriebnahme des Umrichters
- der Inbetriebnahme übergeordneter Steuerungen

Grundlegende Kenntnisse über diese Themen werden vorausgesetzt.

Die Lösung ist einsetzbar bei:

- MICROMASTER MM430
- MICROMASTER MM440
- SINAMICS G120 mit Control Units CU240...
- SINAMICS G120D mit Control Units CU240...

Der Umrichter muss mit einer externen 24V-Stromversorgung versorgt werden:

- MICROMASTER 4 über MICROMASTER Profibusbaugruppe
- SINAMICS G120 über Klemmen 31 und 32 der Control Unit
- SINAMICS G120D über den logischen 24V-Versorgungsanschluss (EIN) der Control Unit

### Referenz zum Automation and Drives Service & Support

Dieser Beitrag stammt aus dem Internet Applikationsportal des Automation and Drives Service & Support. Durch den folgenden Link gelangen Sie direkt zur Downloadseite dieses Dokuments.

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22078212>

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Inhaltsverzeichnis .....                                                                                                           | 5         |
| <b>Applikationsbeschreibung.....</b>                                                                                               | <b>6</b>  |
| 1 Lösung der Aufgabe .....                                                                                                         | 6         |
| 2 Inbetriebnahme .....                                                                                                             | 8         |
| 2.1 EIN-Befehl für Hauptschütz .....                                                                                               | 8         |
| 2.2 Rückmeldung vom Hauptschütz .....                                                                                              | 9         |
| 2.3 EIN-Befehl für Umrichter .....                                                                                                 | 10        |
| 2.4 AUS-Befehl für Umrichter .....                                                                                                 | 10        |
| 2.5 AUS-Befehl für Hauptschütz .....                                                                                               | 10        |
| 2.6 Zeitlicher Ablauf der Ein- / Ausschaltreihenfolge bei<br>Hauptschützensteuerung .....                                          | 11        |
| 2.6.1 Zeitlicher Ablauf der Ein- / Ausschaltreihenfolge bei<br>Hauptschützensteuerung für MICROMASTER 430/440 .....                | 11        |
| 2.6.2 Zeitlicher Ablauf der Ein- / Ausschaltreihenfolge bei<br>Hauptschützensteuerung für SINAMICS G120 und SINAMICS G120D12 ..... | 11        |
| 2.7 Parametereinstellungen .....                                                                                                   | 13        |
| 2.8 Verschaltung der Klemmen .....                                                                                                 | 16        |
| 2.9 Verschaltung freier Funktionsbausteine .....                                                                                   | 20        |
| 3 Ausführung von Skripten in STARTER .....                                                                                         | 22        |
| <b>Anhang und Literaturhinweise .....</b>                                                                                          | <b>25</b> |
| 4 Weitere Hinweise, Tipps und Tricks .....                                                                                         | 25        |
| Einflüsse hochfrequenter Lastströme auf die Hauptstrombahn der<br>Schütze .....                                                    | 25        |
| 4.1.1 Auswahltable für Hauptschütze .....                                                                                          | 27        |
| 4.2 Internet-Link-Angaben .....                                                                                                    | 28        |
| 4.3 Historie .....                                                                                                                 | 28        |

## Applikationsbeschreibung

### Inhalt

Umrichter der MICROMASTER 4, SINAMICS G120 und SINAMICS G120D Reihe sind für einen festen Netzanschluss ausgelegt, d.h. es wird kein Hauptschütz benötigt. In manchen Anwendungen sind jedoch Haupt- oder Eingansschütze erforderlich.

In dieser Applikation wird eine Schaltung beschrieben, die dem Umrichter folgende Möglichkeiten bietet:

- Selbstständiges Zuschalten des Hauptschützes
- Automatische Freigabe für den Betrieb des Frequenzumrichters

## 1 Lösung der Aufgabe

Die Schaltung wird mittels der Freien Funktionsbausteinen (FFB's) realisiert.

Dadurch entfällt zusätzlicher Steuerungsaufwand durch externe Komponenten, welcher notwendig wäre um die zeitlich richtige Ablaufsteuerung zu gewährleisten.

Voraussetzung für den korrekten Betrieb ist die externe 24V-Spannungsversorgung des Umrichters:

- MICROMASTER 4 über MICROMASTER Profibusbaugruppe
- SINAMICS G120 über Klemmen 31 und 32 der Control Unit
- SINAMICS G120D über den logischen 24V-Versorgungsanschluss (EIN) der Control Unit

Die Lösung ist einsetzbar bei:

- MICROMASTER MM430
- MICROMASTER MM440
- SINAMICS G120 mit Control Units CU240...
- SINAMICS G120D mit Control Units CU240...




Abbildung 1-1 Anlagenübersicht, Hauptschütz EIN / AUS

## Hinweis:

Vergewissern Sie sich, dass sämtliche Schütze im Schaltschrank entstört sind.  
Wechselstromschütze mit RC-Beschaltung.  
Gleichstromschützen mit „Freilauf“-Dioden.

## 2 Inbetriebnahme

### 2.1 EIN-Befehl für Hauptschütz

Die Ansteuerung des Hauptschützes (EIN-Befehl) ist über beliebige Befehlsquelle möglich. Die Befehlsquelle definiert der Anwender (P0700 einstellen).

Mögliche Befehlsquellen bei MM4:

- BOP (Tastatur)
- Digitaleingang, z.B. DI1
- USS an BOP-Link
- USS an COM-Link
- PROFIBUS

Mögliche Befehlsquellen bei SINAMICS G120 und SINAMICS G120D:

- BOP (Tastatur)
- Digitaleingang, z.B. DI0
- PROFINET
- USS an BOP-Link
- USS an COM-Link
- PROFIBUS

Der Anwender aktiviert über die ausgewählte Befehlsquelle das autarke Zuschalten. Dabei wird das Flip-Flop RS-FF1 gesetzt.

Das RS-FF1-Ausgangssignal schaltet über den Digitalausgang DO1 bei MM4 / DO0 bei G120 und G120D das Hauptschütz über das Hauptschützrelais zu.

## 2.2 Rückmeldung vom Hauptschütz

Um eine, durch das Schütz hervorgerufene (~ 40 – 100ms Schaltverzögerung), mögliche Fehlermeldung des Umrichters zu vermeiden, ist eine Überwachung des Einschaltvorgangs notwendig.

Hierzu gibt es zwei Varianten, welche im Folgenden beschrieben werden.

Die Schaltungen werden mittels der freien Funktionsbausteinen (FFB's) realisiert.

### Variante a) Rückmeldekontakt

Die Auswertung des „EIN-Signals“ erfolgt über den Rückmeldekontakt des Hauptschützes, der an Digitaleingang DI2 bei MM4 / DI1 bei G120 und G120D angeschlossen wird > P2812[1] = 722.1 (P0702 = 99 setzen – BiCo).

### Variante b) Zwischenkreisspannungsvergleich

Durch einen Vergleich der Zwischenkreisspannung mit einem bestimmten Wert wird der Umrichter erst dann eingeschaltet, wenn bereits die Vorladung des Gerätes beendet ist (Abbildung 2-1). Eine frühzeitige Freigabe des Gerätes, welche eine Fehlerrückmeldung zur Folge haben würde, wird vermieden. Im Beispiel ist der Zahlenwert für den Zwischenkreisspannungskomparator P2889 für einen Frequenzumrichter mit 400 V, 3 AC ~ Eingangsspannung ausgelegt. Für andere Netzbedingungen muss der Parameter P2889 in Abhängigkeit von Referenzspannung P2001 wie folgt angepasst werden:

- 230 V, 1 AC~: P2889 = ~ 28 % von P2001 = 1000 V
- 400 V, 3 AC ~: P2889 = ~ 48 % von P2001 = 1000 V
- 500 V, 3 AC~: P2889 = ~ 60 % von P2001 = 1000 V




Abbildung 2-1 Vergleich der Zwischenkreisspannung - Hauptschützensteuerung

In Abhängigkeit von diesem Komparatorglied bzw. dem Rückmeldekontakt wird die Wechselrichterfreigabe bzw. die Freigabe für den EIN/AUS1 – Befehl gegeben.

## 2.3 EIN-Befehl für Umrichter

Der Umrichter wird gestartet, wenn das Hauptschütz über den DO1/DO0 eingeschaltet worden ist und die Rückmeldung vom Hauptschütz gekommen ist.

## 2.4 AUS-Befehl für Umrichter

Beim Ausschalten soll man die entgegengesetzte Reihenfolge betrachten. Wird der AUS-Befehl gegeben (Befehlsquelle = 0), läuft der Umrichter an der Rampe unten bis zum Stillstand, anschließend wird das Hauptschütz ausgeschaltet.

## 2.5 AUS-Befehl für Hauptschütz

Das Zustandsignal „Betrieb“ r0052 Bit02 für MM440 und „Betriebsbereit“ r0052 Bit01 für G120 und G120D wird durch den Timer 1 verzögert und setzt das Flip-Flop RS-FF1 zurück.

Das RS-FF1-Ausgangssignal schaltet über den Digitalausgang DO1 bei MM4 / DO0 bei G120 und G120D das Hauptschütz über das Hauptschützrelais aus.

An Stelle des Zustandsignals r0052 Bit02 für MM4 und r0052 Bit01 für G120 und G120D kann das Zustandsignal „f\_act > P2167 (f\_off)“ r0053 Bit01 gemeinsam mit der Einstellung „Abschaltfrequenz f\_off“ P2167 = 0 Hz für alle Umrichter verwendet werden.

## 2.6 Zeitlicher Ablauf der Ein- / Ausschaltrihenfolge bei Hauptschützensteuerung

### 2.6.1 Zeitlicher Ablauf der Ein- / Ausschaltrihenfolge bei Hauptschützensteuerung für MICROMASTER 430/440




Abbildung 2-2 Zeitlicher Ablauf der Ein- / Ausschaltrihenfolge bei Hauptschützensteuerung für MICROMASTER 430/440

## 2.6.2 Zeitlicher Ablauf der Ein- / Ausschaltrihenfolge bei Hauptschützensteuerung für SINAMICS G120 und SINAMICS G120D




Abbildung 2-3 Zeitlicher Ablauf der Ein- / Ausschaltrihenfolge bei Hauptschützensteuerung  
für SINAMICS G120 und SINAMICS G120D

## 2.7 Parametereinstellungen

Tabelle 2-1 Parametereinstellungen

| Parameter Nr. | Bezeichnung                                                                | Parameterwert | Hinweis / Bemerkungen                                                                                                                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0700[0]      | Auswahl Befehlsquelle                                                      | ?             | Quelle für den EIN-Befehl des HS auswählen:<br>1: BOP (Tastatur)<br>2: Klemmenleiste<br>4: USS an BOP-Link<br>5: USS an COM-Link<br>6: PROFIBUS od. PROFINET (nur für CU240S/D PN/PN-F) |
| P0701[0]      | <b>MM4:</b> Digitaleingang 1 (DI1)<br><b>CU240:</b> Digitaleingang 0 (DI0) | 99            | BICO Parametrierung freigeben, nur bei P0700 = 2                                                                                                                                        |
| P0702[0]      | <b>MM4:</b> Digitaleingang 2 (DI2)<br><b>CU240:</b> Digitaleingang 1 (DI1) | 99            | BICO Parametrierung freigeben, nur bei der Auswahl der HS-Rückmeldung vom HS-Rückmeldekontakt                                                                                           |
| P0922         | Wahl des PROFIdrive-Standard-Telegramms                                    | 999           | Freie BICO-Verknüpfung, nur bei CU240                                                                                                                                                   |
| P0731[0]      | <b>MM4:</b> Digitalausgang 1 (DO1)<br><b>CU240:</b> Digitalausgang 0 (DO0) | r2841.0       | <b>MM4:</b> DO1 = Ausgang RS-FF1<br><b>CU240:</b> DO0 = Ausgang RS-FF1                                                                                                                  |
| P0840[0]      | BI: EIN/AUS1                                                               | r2815.0       | Freigabe EIN/AUS1 = Ausgang AND 3                                                                                                                                                       |
| P0852[0]      | BI: Impulsfreigabe                                                         | r2813.0       | Impulsfreigabe = Ausgang AND 2                                                                                                                                                          |
| P1000[0]      | Auswahl Frequenz-Sollwertquelle                                            | ?             | Frequenzsollwertquelle einstellen, z.B. auf<br>1: MOP-Sollwert<br>2: Anlagsollwert<br>3: Festfrequenz<br>4: USS an BOP-Link<br>5: USS an COM-Link<br>6: CB an COM-Link                  |

\* ? = Anlagenabhängig, nicht relevant

Hauptschützensteuerung mittels freier Funktionsbausteine für  
MICROMASTER 4, SINAMICS G120 & SINAMICS G120D

ID-Nr: 22078212

| Parameter Nr. | Bezeichnung        | Parameterwert                                                                           | Hinweis / Bemerkungen                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2150[0]      | Hysterese f1-Schw. | 0.5 Hz                                                                                  | Hysterese f1-Schwelle                                                                                                                                                                                                          |
| P2155[0]      | f1-Schwelle        | 1 Hz                                                                                    | Frequenzschwelle 1                                                                                                                                                                                                             |
| P2800         | Freigabe FFB       | 1                                                                                       | 1 = FFB freigegeben                                                                                                                                                                                                            |
| P2801[0]      | AND 1 aktivieren   | 1                                                                                       | 1 = AND 1 in Ebene 1                                                                                                                                                                                                           |
| P2801[1]      | AND 2 aktivieren   | 1                                                                                       | 1 = AND 2 in Ebene 1                                                                                                                                                                                                           |
| P2801[2]      | AND 3 aktivieren   | 1                                                                                       | 1 = AND 3 in Ebene 1                                                                                                                                                                                                           |
| P2801[14]     | RS-FF 1 aktivieren | 1                                                                                       | RS-FF 1 in Ebene 1                                                                                                                                                                                                             |
| P2802[0]      | Timer 1 aktivieren | 1                                                                                       | 1 = Timer 1 in Ebene 1                                                                                                                                                                                                         |
| P2802[12]     | CMP 1 aktivieren   | 1                                                                                       | 1 = CMP 1 in Ebene 1                                                                                                                                                                                                           |
| P2810[0]      | BI: AND 1 Index 0  | r2852.0                                                                                 | AND 1 Index 0 = Ausgang Timer 1                                                                                                                                                                                                |
| P2810[1]      | BI: AND 1 Index 1  | r0053.5                                                                                 | AND 1 Index 1 =<br>r0053.5 fact <= P2155                                                                                                                                                                                       |
| P2812[0]      | BI: AND 2 Index 0  | r2841.0                                                                                 | AND 2 Index 0 = Ausgang RS-FF1                                                                                                                                                                                                 |
| P2812[1]      | BI: AND 2 Index 1  | r0722.1 oder<br>r2886.0                                                                 | AND 2 Index 1 =<br>DI2 (MM4) / DI1 (CU240), wenn die<br>Rückmeldung vom HS-Rückmeldekontakt<br>ausgewählt ist oder<br>Ausgang CMP 1, wenn der<br>Zwischenkreisspannungsvergleich als die<br>Rückmeldung vom HS ausgewählt ist. |
| P2814[0]      | BI: AND 3 Index 0  | r2813.0                                                                                 | AND 3 Index 0 = Ausgang AND 2                                                                                                                                                                                                  |
| P2814[1]      | BI: AND 3 Index 1  | r0019.0 oder<br>r0722.0 oder<br>r2032.0 oder<br>r2036.0 oder<br>r2090.0 oder<br>r8890.0 | AND 3 Index 1 =<br>r0019.0: BOP<br>r0722.0: DI1 (MM4) / DI0 (CU240)<br>r2032.0: USS an BOP-Link<br>r2036.0: USS an COM-Link<br>r2090.0: PROFIBUS<br>r8890.0: PROFINET (nur bei CU240S/D<br>PN/PN-F)                            |


Hauptschützensteuerung mittels freier Funktionsbausteine für  
MICROMASTER 4, SINAMICS G120 & SINAMICS G120D

ID-Nr: 22078212

| Parameter Nr. | Bezeichnung             | Parameterwert                                                                                                    | Hinweis / Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P2840[0]      | BI: RS-FF1 Index 0      | r0019.0 oder<br>r0722.0 oder<br>r2032.0 oder<br>r2036.0 oder<br>r2090.0 oder<br>r8890.0                          | RS-FF1 Index 0 =<br>r0019.0: BOP<br>r0722.0: DI1 (MM4) / DI0 (CU240)<br>r2032.0: USS an BOP-Link<br>r2036.0: USS an COM-Link<br>r2090.0: PROFIBUS<br>r8890.0: PROFINET (nur bei CU240S/D<br>PN/PN-F)                                                             |
| P2840[1]      | BI: RS-FF1 Index 1      | r2811.0                                                                                                          | RS-FF1 Index 1 = Ausgang AND 1                                                                                                                                                                                                                                   |
| P2849         | BI : Timer 1            | <b>MM4:</b> r0052.2<br>oder r0053.1 +<br>P2167 = 0 Hz<br><b>CU240:</b> r0052.1<br>oder r0053.1 +<br>P2167 = 0 Hz | <b>MM4:</b> Zustandswort 1: Betrieb oder<br>Zustandswort 2: f_act > P2167 (f_off) +<br>Abschaltfrequenz f_off P2167 = 0Hz<br><b>CU240:</b> Zustandswort 1: Betriebsbereit<br>oder Zustandswort 2: f_act > P2167 (f_off)<br>+ Abschaltfrequenz f_off P2167 = 0 Hz |
| P2850         | Verzögerung des Timer 1 | 0.5 s                                                                                                            | Verzögerungszeit=0.5 s                                                                                                                                                                                                                                           |
| P2851         | Mode des Timers         | 2                                                                                                                | Ein / Ausschaltverzögerung                                                                                                                                                                                                                                       |
| P2885[0]      | BI: CMP 1 Index 0       | <b>MM4:</b> r0026<br><b>CU240:</b> r0026.0                                                                       | CMP 1 Index 0 =<br>Betrag Uzk                                                                                                                                                                                                                                    |
| P2885[1]      | BI: CMP 1 Index 1       | P2889                                                                                                            | CMP 1 Index 1 = Festkonnektor 1                                                                                                                                                                                                                                  |
| P2889         | Festkonnektor 1         | 48%                                                                                                              | Festkonnektor 1 = % von P2001<br>Bezugsspannung:<br>230 V, 1 AC: = ~ 28%<br>400 V, 3 AC: = ~ 48%<br>500 V, 3 AC: = ~ 60%                                                                                                                                         |

Hauptschützensteuerung mittels freier Funktionsbausteine für MICROMASTER 4, SINAMICS G120 & SINAMICS G120D ID-Nr: 22078212

## 2.8 Verschaltung der Klemmen




1) Das ist die vereinfachte Darstellung der im Umrichter projektierten Logik. Die komplette Verschaltung freier Funktionsbausteine für MM430/MM440 ist auf der Abbildung 2-8 dargestellt.

2) Die (–) Klemme 2 der Spannungsversorgung des PROFIBUS Moduls liegt auf dem gleichen Potential wie die isolierte 0V Klemme 28 des MM430/440.

3) Die Klemme 9 des MM430/MM440 kann zur Stromversorgung der digitalen Eingänge DI1 und DI2 benutzt werden, wenn der max. Strombedarf 100 mA nicht überschreitet.

Abbildung 2-4 Hauptschützensteuerung für MICROMASTER 430/440 über DO1: Verschaltung der Klemmen

## Hauptschützensteuerung mittels freier Funktionsbausteine für MICROMASTER 4, SINAMICS G120 & SINAMICS G120D ID-Nr: 22078212




4) Das ist die vereinfachte Darstellung der im Umrichter projektierten Logik. Die komplette Verschaltung freier Funktionsbausteine für SINAMICS G120 / SINAMICS G120D ist auf der Abbildung 2-9 dargestellt.

5) Die Klemme 9 der Control Unit CU240... kann zur Stromversorgung der digitalen Eingänge DI0 und DI1 benutzt werden, wenn der max. Strombedarf 100 mA nicht überschreitet.

Abbildung 2-5 Hauptschützensteuerung für SINAMICS G120 über DO0: Verschaltung der Klemmen

## Hauptschützensteuerung mittels freier Funktionsbausteine für MICROMASTER 4, SINAMICS G120 & SINAMICS G120D ID-Nr: 22078212



6) Die ungeschaltete und geschaltete 24-V-Versorgung wird mit Hilfe von geeigneten externen Quellen zur Verfügung gestellt. Die ungeschaltete 24-V-Versorgung dient zur permanenten Stromversorgung der internen Steuerelektronik, der Power-Module-Elektronik, der digitalen Eingänge und des Gebereingangs.


Die geschaltete 24-V-Versorgung dient lediglich der Stromversorgung der digitalen Ausgänge; diese Ausgänge sind von der übrigen Antriebselektronik getrennt. Diese Konfiguration ermöglicht das Ein- und Ausschalten der digitalen Ausgänge ohne Störung des normalen Umrichterbetriebs.

Falls die Trennung der 24 V Versorgung nicht benötigt wird, kann sowohl die geschaltete als auch die ungeschaltete 24 V aus derselben Versorgung kommen (man kann die Adern „0 V geschaltet“ mit „0 V ungeschaltet“ und „+24 V geschaltet“ mit „+24 V ungeschaltet“ des Kabels brücken, s. Abbildung 2-7).

7) Das ist die vereinfachte Darstellung der im Umrichter projektierten Logik. Die komplette Verschaltung freier Funktionsbausteine für SINAMICS G120 / SINAMICS G120D ist auf der Abbildung 2-9 dargestellt.

Abbildung 2-6 Hauptschützensteuerung für SINAMICS G120D über DO0: Verschaltung der Klemmen; 24-V-Versorgung über eine ungeschaltete und eine geschaltete Quelle

## Hauptschützensteuerung mittels freier Funktionsbausteine für MICROMASTER 4, SINAMICS G120 &amp; SINAMICS G120D ID-Nr: 22078212




8) Das ist die vereinfachte Darstellung der im Umrichter projizierten Logik. Die komplette Verschaltung freier Funktionsbausteine für SINAMICS G120 / SINAMICS G120D ist auf der Abbildung 2-9 dargestellt.

Abbildung 2-7 Hauptschützensteuerung für SINAMICS G120D über DO0: Verschaltung der Klemmen; 24-V-Versorgung über eine ungeschaltete Quelle

Hauptschützensteuerung mittels freier Funktionsbausteine für MICROMASTER 4, SINAMICS G120 & SINAMICS G120D ID-Nr: 22078212

## 2.9 Verschaltung freier Funktionsbausteine



9) Für den EIN-Befehl des HS soll eine Quelle ausgewählt werden, z.B. Digitaleingang DI1: P0700 = 2.

10) Als AUS-Befehl für das HS kann entweder das Zustandssignal ZSW1 Bit02 Betrieb oder ZSW2 Bit01 f\_act > P2167 mit P2167 = 0 Hz ausgewählt werden.


11) Als Rückmeldung vom Hauptschütz kann entweder das Signal von dem Rückmeldekontakt des HS oder das Signal von dem CMP1 „Vorladung beendet“ ausgewählt werden.

12) Der Umrichter wird gestartet, wenn das Hauptschütz über den DO1 eingeschaltet worden ist und die Rückmeldung vom Hauptschütz gekommen ist.

13) Beim Ausschalten soll man die entgegengesetzte Reihenfolge betrachten. Wird der AUS-Befehl gegeben (Befehlsquelle = 0), läuft der Umrichter an der Rampe unten bis zum Stillstand, anschließend wird das Hauptschütz ausgeschaltet.

Abbildung 2-8 Hauptschützensteuerung für MICROMASTER 430/440 über DO1: Verschaltung freier Funktionsbausteine

Hauptschützensteuerung mittels freier Funktionsbausteine für MICROMASTER 4, SINAMICS G120 & SINAMICS G120D ID-Nr: 22078212



14) Für den EIN-Befehl des HS soll eine Quelle ausgewählt werden, z.B. Digitaleingang DI0: P0700 = 2.

15) Als AUS-Befehl für das HS kann entweder das Zustandssignal ZSW1 Bit01 Betriebsbereit oder ZSW2 Bit01 f\_act > P2167 mit P2167 = 0 Hz ausgewählt werden.

16) Als Rückmeldung vom Hauptschütz kann entweder das Signal von dem Rückmeldekontakt des HS oder das Signal von dem CMP1 „Vorladung beendet“ ausgewählt werden.

17) Der Umrichter wird gestartet, wenn das Hauptschütz über den DO0 eingeschaltet worden ist und die Rückmeldung vom Hauptschütz gekommen ist.

18) Beim Ausschalten soll man die entgegengesetzte Reihenfolge betrachten. Wird der AUS-Befehl gegeben (Befehlsquelle = 0), läuft der Umrichter an der Rampe unten bis zum Stillstand, anschließend wird das Hauptschütz ausgeschaltet.

Abbildung 2-9 Hauptschützensteuerung für SINAMICS G120 und SINAMICS G120D über DO0: Verschaltung freier Funktionsbausteine

## 3 Ausführung von Skripten in STARTER


Für schnelle Parameteränderung können Sie die anhängenden Skript-Dateien verwenden (für CU240 und MM4).

### Hinweis:

Bevor Sie das entsprechende Skript benutzen, setzen Sie Ihren Umrichter auf Werkseinstellungen (P0010 = 30, P0970 = 1).

### Die Vorgehensweise im Einzelnen:

1. Speichern Sie die anhängende Skript Datei in einem Ordner auf der Festplatte Ihres Rechners.
2. Legen Sie einen Skript-Ordner für den Antrieb in Ihrem STARTER-Projekt an, indem Sie mit der rechten Maus-Taste auf den Antrieb klicken; danach auf „**Experte**“ (linke Maus-Taste) und auf „**Skript Ordner einfügen**“ klicken.  
Es erscheint am unteren Ende des Baumes ein neuer Ordner „**SKRIPT**“.



3. Importieren Sie das Skript aus Ihrem Ordner in den STARTER wie im folgenden dargestellt:
  - klicken Sie mit der rechten Maus-Taste auf die Lasche „**SKRIPT**“;
  - klicken Sie auf „**ASCII Import...**“ und öffnen Sie die gewünschte Skript Datei;
  - Bezeichnen Sie die geöffnete Datei mit einem Namen und bestätigen Sie mit OK.

Hauptschützensteuerung mittels freier Funktionsbausteine für  
MICROMASTER 4, SINAMICS G120 & SINAMICS G120D


ID-Nr: 22078212

4. Führen Sie das Script aus, indem Sie mit der rechten Maus-Taste auf das Skript klicken; danach auf „**Übernehmen und Ausführen**“ klicken; oder das Skript durch Doppelklick öffnen und auf den Button  „**Übernehmen und Ausführen**“ drücken.

Sehen Sie auch Beitrags-ID: [32582476](#)

5. Im ersten Fenster wählen Sie die Quelle für den EIN-Befehl für das Hauptschütz aus. Geben Sie eine Zahl von 1 bis 6 für CU240 oder 1, 2, 4, 5, 6 für MM4 ein (die möglichen Einstellungen sind auf der Abbildung 3-1 zu sehen) und drücken Sie auf den Button „**OK**“.

## CU240:



## MM4:




Abbildung 3-1 Auswahl der Quelle für den EIN-Befehl des HS

6. Im zweiten Fenster wählen Sie die Quelle des Hauptsollwertes aus. Geben Sie eine Zahl von 1 bis 6 ein (die möglichen Einstellungen sind auf der Abbildung 3-2 zu sehen) und drücken Sie auf den Button „**OK**“.




Abbildung 3-2 Auswahl der Quelle des Hauptsollwertes

Hauptschützensteuerung mittels freier Funktionsbausteine für  
MICROMASTER 4, SINAMICS G120 & SINAMICS G120D

ID-Nr: 22078212

7. Im dritten Fenster wählen Sie die Quelle der Rückmeldung aus. Geben Sie 1 (Rückmeldekontakt) oder 2 (Zwischenkreisspannungsvergleich) ein und drücken Sie auf den Button „OK“.




Abbildung 3-3 Auswahl der Quelle der Rückmeldung

8. Wenn Sie den Zwischenkreisspannungsvergleich als die Rückmeldung vom HS ausgewählt haben, dann kommt das nächste Fenster, in dem Sie die Netzspannung auswählen sollen. Geben Sie 1 (230V, 1 AC~), 2 (400V, 3 AC~) oder 3 (500V, 3 AC~) ein und drücken Sie auf den Button „OK“.



Abbildung 3-4 Auswahl der Netzspannung

Anschließend schreibt der STARTER alle für die Parametrierung notwendige Parameter in den Umrichter. Zum Abschluss der Ausführung des Skriptes kommt die Meldung „**Skriptausführung beendet**“.

## Anhang und Literaturhinweise

### 4 Weitere Hinweise, Tipps und Tricks

Beim Einsatz von Schützen vor Frequenzumrichtern mit gepulster Spannung ergeben sich Einflüsse, die zu einer überhöhten Erwärmung der Schützhauptkontakte oder zum Ausfall des Schützantriebes (Spule) führen können. Eine Auslegung des Schützes nach AC1 (Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen) ist deshalb in der Regel nicht zu empfehlen.

Im Folgenden werden praktische Projektierungshinweise für solche Anwendungsfälle gegeben.

#### Einflüsse hochfrequenter Lastströme auf die Hauptstrombahn der Schütze

19

Motorströme mit höherer Grundfrequenz ( $> 50/60$  Hz) verursachen in der Strombahn aufgrund des Skineffekts und der Bildung von Wirbelströmen in elektrisch leitenden Materialien höhere Verlustleistungen und somit eine stärkere Erwärmung. Diese zusätzliche Erwärmung ist abhängig von der jeweiligen Grundfrequenz und dem Oberwellenanteil des Stroms.

Als weiterer Effekt können auf der Sekundärseite von Frequenzumrichtern kapazitive Ableitströme gegen Erdpotenzial, bzw. über Kondensatorschaltungen bei eingesetzten Filtern, auftreten. Diese müssen ebenfalls bei der Auslegung der Schütze berücksichtigt werden.

Beim Schalten von Kapazitäten (Zwischenkreiskondensatoren oder Filter) ist das Kondensatorschaltvermögen der Schütze zu berücksichtigen.

Frequenzgemische müssen an Hand ihres Anteils der jeweiligen Frequenz und dem entsprechenden Deratingfaktor geometrisch addiert werden.

Alternativ kann zur Auslegung des Schützes ein praxisgerechter Deratingfaktor von 0,8 berücksichtigt werden. Dieser Sicherheitsfaktor ist mit dem Deratingfaktor für die Grundfrequenz gemäß den jeweiligen Diagrammen der Schütze zu multiplizieren.

<sup>19</sup> Auszug aus dem Informationsblatt „Einsatz von Schaltgeräten im Umfeld von Frequenzumrichtern“

## Beispiel

Ein Schütz der Baugröße S6 mit Rahmenklemme soll folgenden Strom mit Oberwellengehalt führen können (Tabelle 135,51A).

Tabelle 4-1 Berechnungsbeispiel für Schütz der Baugröße S6

| Ordnungszahl der Oberschwingung<br>(1 = Grundschwingung)                                                      | 1<br>50Hz     | 5<br>250Hz                                                            | 7<br>350Hz | 11<br>550Hz | 13<br>650Hz | 15<br>750Hz |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| auf Grundschwingung bezogener Wert der Stromüberschwingung [%]                                                | 100,0         | 72,5                                                                  | 52,6       | 17,0        | 7,2         | 0,0         |
| Effektivwerte der einzelnen Schwingungen<br>(als Beispiel Grundschwingung mit 100A) [A]                       | 100,0         | 72,5                                                                  | 52,6       | 17,0        | 7,2         | 0,0         |
| Effektivwert des Gesamtstromes<br>(geom. Addition) [A]                                                        | <b>135,51</b> | $I_{eff} = \sqrt{(100)^2 + (72,5)^2 + (52,6)^2 + (17,0)^2 + (7,2)^2}$ |            |             |             |             |
| Deratingfaktor je Oberschwingung<br>entsprechend aus Diagramm 1 für S6                                        | 1             | 0,725                                                                 | 0,675      | 0,620       | 0,600       | 0,575       |
| Strom der jeweiligen Oberschwingung<br>multipliziert mit dessen Deratingfaktor [A]                            | 100,0         | 52,6                                                                  | 35,5       | 10,5        | 4,3         | 0,0         |
| Reduzierter zulässiger Effektivwert dieses<br>Gesamtstromes für die gewählte Baugröße<br>(geom. Addition) [A] | <b>118,97</b> | $I_{eff} = \sqrt{(100)^2 + (52,6)^2 + (35,5)^2 + (10,5)^2 + (4,3)^2}$ |            |             |             |             |
| Resultierender Deratingfaktor für den max.<br>Nennstrom der gewählten Baugröße<br>(in diesem Beispiel S6)     | <b>0,878</b>  | $k_{Derating} = \frac{118,97 A}{135,51 A}$                            |            |             |             |             |

Für das Beispiel reicht ein 3RT1055... (S6, 75 kW, 150 A Nennstrom) nicht aus, da sich nach der Berechnung **150 A x 0,878 = 131,70 A ergibt**.

Der Effektivwert des Gesamtstroms in diesem Beispiel beträgt **135,51 A** und liegt somit über dem errechneten zulässigen Nennstrom von **131,70 A**.

Das 3RT1056... (S6, 90 kW, 185 A Nennstrom) hat bei dieser Anwendung einen berechneten zulässigen Nennstrom von **185 A x 0,878 = 162,43 A** und kann somit den Gesamtstrom von **135,51 A** führen.

Der zulässige Betriebsstrom des Schützes reduziert sich in diesem Anwendungsfall auf 87,8% (bezogen auf den angegebenen Bemessungsbetriebsstrom)!

Hinweise und Tabellen zu Eingangsströmen und Sicherungen für MICROMASTER 4 finden Sie im Katalog DA51.2, für SINAMICS G120 – im Katalog D11.1 oder in der Bedienungsanleitung (Kapitel Technische Daten) des jeweiligen Umrichters.

Hauptschützensteuerung mittels freier Funktionsbausteine für  
MICROMASTER 4, SINAMICS G120 & SINAMICS G120D

ID-Nr: 22078212

## 4.1.1 Auswahltable für Hautschütze

Tabelle 4-2

| Bemessungsstrom<br>[A] | Bestellnummern<br>MLFB | Bemessungs-<br>leistung / spannung |
|------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 8                      | 3RT1015                | 3KW/400V                           |
| 22                     | 3RT1016                | 4KW/400V                           |
| 40                     | 3RT1025                | 7,5KW/400V                         |
| 50                     | 3RT1034                | 15KW/400V                          |
| 60                     | 3RT1035                | 18,5KW/400V                        |
| 100                    | 3RT1044                | 30KW/400V                          |
| 120                    | 3RT1045                | 37KW/400V                          |
| 140                    | 3RT1046                | 45KW/400V                          |
| 185                    | 3RT1055                | 75KW/400V                          |
| 215                    | 3RT1056                | 90KW/400V                          |
| 275                    | 3RT1064                | 110KW/400V                         |
| 330                    | 3RT1065                | 132KW/400V                         |
| 430                    | 3RT1075                | 200KW/400V                         |
| 610                    | 3RT1076                | 250KW/400V                         |

Weitere Daten finden Sie unter: „[Industrielle Schalttechnik SIRIUS](#)“

## 4.2 Internet-Link-Angaben

Diese Liste ist keinesfalls vollständig und spiegelt nur eine Auswahl an geeigneter Literatur wieder.

Tabelle 4-3 Internet-Link-Angaben

|     | Themengebiet        | Titel                                                                                   |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| \1\ | Kataloge [INTRANET] | <a href="#">DA51.2, D11.1</a>                                                           |
| \2\ | Handbücher          | <a href="#">MM440</a>                                                                   |
| \3\ | Handbücher          | <a href="#">MM430</a>                                                                   |
| \4\ | Handbücher          | <a href="#">SINAMICS G120</a>                                                           |
| \5\ | Handbücher          | <a href="#">SINAMICS G120D</a>                                                          |
| \6\ | FAQ                 | <a href="#">Wie kann ich Projekte von DriveMonitor nach STARTER transferieren?</a>      |
| \7\ | FAQ                 | <a href="#">Verwendung der externen 24 V Versorgung am MICROMASTER 4 Profibus Modul</a> |
| \8\ | FAQ                 | <a href="#">Kaskadierung der 24 Volt Spannungsversorgung CU240D</a>                     |

## 4.3 Historie

Tabelle 4-4 Historie

| Version | Datum          | Änderung                                                                                                          |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V1      | März 2003      | Erste Ausgabe                                                                                                     |
| V1.1    | November 2005  | Design geändert                                                                                                   |
| V1.2    | September 2007 | Text und Bilder überarbeitet, Kapitel „Weitere Hinweise...“ eingefügt.                                            |
| V1.3    | Februar 2008   | Text und Bilder überarbeitet, Skript-Dateien geschrieben, Kapitel „Ausführung von Skripten in STARTER“ eingefügt. |
| 1.4     | Dezember 2010  | Kapittel 4.1.1 eingefügt                                                                                          |